

# Temperaturkompensering Calair-PR-1F/2F

Utdrag ur instruktionen.

18		Temp. kompens. omr.	Välj temp. komp. omr	<u>Låg: -15°C</u>	Temperatur då maximal börvärdesjustering uppnåts.
19				<u>Hög: +15°C</u>	Temperatur då börvärdesjustering startar.
20				(-20 - +30°C)	Inställningsområde
21		Temp. kompens.	Välj temp. komp.	<u>50Pa</u>	Antalet Pascal som börvärdet sänkts vid [Låg:]: se rad 18 ovan.
22				(Minskar börvärdet med (0-500Pa)	Förklaring och inställningsområde.

Börvärde	Temperaturkompenseringsområde		Temperaturkompensering
0-2000Pa	Max +30°C Temp(hög)	Min -20°C Temp (låg)	0-500Pa
<b>150</b>	<b>10</b>	<b>-10</b>	<b>50</b>

